

TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS

**Készült az 54/2014. (XII. 5.) Országos Tűzvédelmi Szabályzat
és a Miskolci Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata alapján.**

Megelőző tűzvédelem:

1. A kollégiumok helyiségeit csak a használatbavételi (üzembe-helyezési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni.
2. A kollégiumokban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
3. A lakószobákban szigorúan tilos villamos hőfejlesztő készülékeket használni: vasalót, rezstót, olajsütőt, merülőforralót, kenyérpíritót, szendvicssütőt, stb. A sütő-főző eszközöket kizárólag a konyhában szabad használni.
4. A kollégiumokban tilos tűz és robbanásveszélyes folyadékok tárolása.
5. A kollégiumokban és az egyetem valamennyi épületében tilos dohányozni!
6. Dohányozni csak a szabadban lehet, ott is csak a bejáratok öt méteres körzetén kívül, és a kijelölt dohányzóhelyeken.
7. Beköltözéskor, ill. évente egyszer minden kollégiumi lakónak (hallgatónak) részt kell vennie tűzvédelmi oktatáson, amelynek módja jelen Tűzvédelmi Utasítás elolvasása és átvétele. A Tűzvédelmi Utasítás átvételét és tudomásulvételét a hallgatóknak aláírásukkal kell igazolni. Továbbá évi egy alkalommal részt kell venni a tűzriadó gyakorlaton. Az oktatáson, vagy a tűzriadó gyakorlaton való részvétel megtagadása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.

Tűzvédelmi szabálysértést követ el, és hatvanezer forinttól százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy:

1. Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a jogszabályban, jelen utasításban foglalt előírásokat megszegi, a kötelező tűzvédelmi oktatáson és a tűzriadó gyakorlaton való részvételt megtagadja, vagy azon nem vesz részt.
2. Aki a kihelyezett tűzvédelmi eszközöket (tűzoltókészülék, tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó stb.) nem a rendeltetésének megfelelő célra használja, megrongálja, hamis tűzjelzést indít.
3. Aki a füstmentes lépcsőház tűzgátló ajtóknak – zárasi sorrendet biztosító – szerkezeteit megrongálja, az ajtókat kitámasztja.
4. Aki a Tűzriadó Terv gyakorlását megtagadja, illetve a kötelezően végrehajtandó próbariadó alkalmával a kollégium épületét nem hagyja el.
5. Aki vészkijáratokat és menekülési útvonalakat (folyosókat, közlekedőket, lépcsőházakat) szándékosan leszűkíti, szabálytalan tárolás céljára használja.
6. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, a bírság százezertől egymillió forintig terjedhet.
7. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság kétszázezertől hárommillió forintig terjedhet.
8. A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása esetén a bírság harmincezer forinttól kétmillió forintig terjedhet.

9. A kollégium vezetése a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegőivel szemben fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezi.

Tűz esetén követendő magatartás:

1. Valamennyi hallgató, lakó, bérlő, vendég, dolgozó, amennyiben tüzet észlel, vagy arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a Hivatásos Tűzoltóságnak a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon, valamint a kollégium portásának.
2. Ha a tüzet az épület portásának jelzik, akkor a riasztást a portásnak kell megtennie.
3. **A tűz jelzésénél közölni kell:**
 - **a tüzeset pontos helyét, címét,**
 - **mi ég, mi van veszélyeztetve,**
 - **emberélet van-e veszélyben,**
 - **a bejelentő nevét, a tüzeset jelzésére használt telefonkészülék hívószámát.**
4. A tűzoltóság riasztását követően mindig meg kell várni a kiérkezésüket.
5. A tűzoltóság riasztása után riasztani kell a lehető legrövidebb időn belül a veszélyeztetett területen tartózkodó személyeket. A kollégiumokban tartózkodók nappali, illetve éjszakai riasztása a portaszolgálatot ellátó dolgozók, illetve a gondnokok feladata.
6. A riasztás történhet a kollégiumokban kiépített tűzjelző berendezések automatikus működésbe lépésével, „**a veszélyhelyzeti riasztórendszer**” működésbe hozatalával (különkülön hangjelzés tűzriadó és bombariadó esetére, indító kapcsolók a portákon, a falon vagy a recepciós pultokon található), a kézi jelzésadók működtetésével, élőszóval kiabálva (tűzi lárma).
7. Mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévő személyeket továbbriasztani. Meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban észlelték-e a riasztást.
8. A riasztás észlelését követően a lehető legrövidebb menekülési útvonalon el kell hagyni a kollégium épületét. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a tüztől, füsttől legvédehetőbb helyre meneküljenek, és ezt valamilyen módon, pl. kiabálva, vagy telefonon keresztül tudassák környezetükkel.

A lifteket menekülés céljára használni tilos és életveszélyes!

9. A lehetséges menekülési útvonalakat piktogramokkal ellátott irányfény lámpák jelzik.
10. Menekülés közben törekedni kell a pánik kialakulásának elkerülésére. A menekülést nyugodtan, higgadtan kell végrehajtani. Sietni kell, de a futás, rohanás már önmagában is pánikot kelthet.
11. A menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket (mozgáskorlátozott, sérült, sokkos állapotban vagy rosszul lévő, idős személyt vagy gyermeket).
12. Az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre kell menni, amelyet csak akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltást vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott személy megengedi. (Ezek általában a kollégiumi épületek előtti, melletti füves területek – a Tűzriadó Tervben leírtak szerint, és a tűzriadó próbán begyakoroltak szerint.)

A tűz oltása:

1. Oltás előtt az első teendő a közművek zárása (áramtalanítás, gáz főcsap elzárása), amely a portás, és/vagy a karbantartó ügyelet szakemberének feladata.

2. A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki életkorától, egészségi és fizikai állapotától függően, a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
3. A hivatásos tűzoltóság megérkezése előtt csak abban az esetben szabad elkezdni az oltást, ha biztosak vagyunk benne, hogy az nem jár saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetésével, továbbá ha van a környezetünkben tűzoltásra alkalmas eszköz, amelynek ismerjük a használatát.
4. Az egyetem területén lévő valamennyi tűzvédelmi eszközt a tűz oltását végzők rendelkezésére kell bocsátani.
5. Villamos eredetű tüzet vízzel oltani **tilos és életveszélyes!** Használható oltóeszköz a porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltókészülék.
6. A kollégium elhagyása után a tűzoltás vezetője által kijelölt „gyülekezési” helyen kell tartózkodni, és a kapott utasításokat végre kell hajtani. Addig ott kell tartózkodni, amíg a tűzoltás vezetője a távozást meg nem engedli, vagy kéri.

Amit a füstmentes lépcsőházzal tudni kell:

1. A füstmentes lépcsőház olyan menekülési útvonal, átmeneti védett tér, amelyben tűz esetén egy nagyteljesítményű ventilátor túlnyomást hoz létre.
2. A túlnyomásnak köszönhetően a füstmentes lépcsőház légtere füsttel nem telítődik, így a védett légterű útvonalon a szabadba történő menekülés, ill. a beavatkozó oltást és mentést végző hivatásos tűzoltók biztonságos bejutása biztosítható.
3. A lépcsőház útvonalait leszűkíteni, ott berendezési tárgyakat elhelyezni, tárolni (szék, asztal, ruhaszáritó, hűtő, kerékpár stb.) még átmenetileg is tilos!
4. Az épületen kívülről sem szabad a kijáratokat, a menekülési útvonalakat korlátozni, eltorlaszolni, ide értendő a főbejárat előtti terasz, a szélfogó és a hátsó – füstmentes – lépcsőház is, ahol szintén tilos bármilyen tárolás (motorkerékpár, kerékpár, üstház, ruhaszáritó stb.)!
5. A füstmentes lépcsőház ajtaját kitarva, kitámasztva, kikötve tartani szigorúan tilos! A tűzgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani kell.
6. A füstmentes lépcsőház szellőztető ventilátorát lekapcsolni, az áramforrásról leválasztani tilos!

Figyelem, az E/1 kollégium hátsó lépcsőháza nem rendelkezik füstmentesítéssel!

Tűzgyújtás a szabadban:

1. Az egyetem területén bármilyen célú tűzgyújtásra, nyílt láng használatával járó munkavégzésre írásbeli engedélyt kell kérni a Biztonságszervezési Csoporttól.
2. Az egyetem területén szabadban tüzet gyújtani, szabványos tüzelőberendezést használni, működtetni, csak szélcsendes időben, olyan helyen szabad, ahol ez a környezetre tűz, vagy robbanásveszélyt nem jelent.
3. Szabadban a meggyújtott tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. A tűz eloltását követően várni kell, meg kell győződni arról, hogy nem gyulladt vissza a tűz, vagy a parázs. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.

4. A szabadban a meggyújtott tűz, illetve a kihelyezett tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani (lapát, homok, tűzoltókészülék, víz stb.), amelyekkel a tűz eloltható, illetve a tűz terjedése megakadályozható.
5. A szabadban történő tűzgyújtáshoz (szalonnasütés, főzés) írásbeli engedélyt kell kérni az egyetem Biztonságszervezési Csoportjától.
6. Az avar és egyéb hulladék égetése az egyetem egész területén tilos!
7. A kollégiumi kiépített tűzrakó helyek használatára vonatkozó engedélyeket előzetesen alá kell íratni az illetékes KB. elnökkel, valamint a kollégium gondnokával.
8. A szökőkútnál közvetlenül a díszburkolaton tüzet rakni tilos! Itt csak üstházakban, grillsütőkben szabad tüzet rakni. Amennyiben a tűzre már nincs szükség, azt haladéktalanul el kell oltani, és meggyőződni arról, hogy nem gyulladhat vissza a tűz. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
9. Az egyetem területén, ahol nincs kiépített tűzrakó hely, csak üstházban, grillsütőben, **kizárólag engedéllyel szabad tüzet gyújtani.**

A kollégiumokban keletkezett tűz esetén a füstmentes lépcsőház ventilátorát működésbe kell hozni, mely az alábbi módon történhet:

1. Automatikusan a tűzjelző központ működésével, melyet a kiépített füstérzékelők jelzései hoznak működésbe.
2. A kollégiumi szinteken található kézi jelzésadók valamelyikének megnyomásával. (Valamennyi szinten 2-3 db a folyosó végi lépcsőházaknál, illetve a folyosó közepén a falra felszerelve.)
3. A füstmentes lépcsőházban (az ajtó mellett) szintenként található 1-1 db „**Ventillátor Kapcsoló**” feliratú kapcsolóval.
4. Bármelyik indítási módra működésbe lép a tűzjelző központ, és TŰZET jelez, riaszt.
5. Riasztja a kezelő személyt – portást –, valamint az épületben tartózkodókat.
6. Bekapcsolja a szirénákat, a füstmentes lépcsőház ventilátorát.
7. Vezérli – kinyitja – a fotocellás ajtót (csak az E/2 kollégiumban), valamint a liftet automatikusan a földszintre hívja, az ajtóját kinyitja és áramtalanítja.
8. A riasztást követően az épület portása a tűzjelző központ kijelzőjéről leolvassa, hogy honnan érkezett a tűzjelzés. Ezt követően azonnal meggyőződik annak valódiságáról, és megkezdi a berendezés kezelését.
9. Ha a riasztást kiváltó ok megszűnik, nincs már füst az érzékelő körül (kiszellőzött), vagy a kézi jelzésadót alaphelyzetbe állították, akkor a központból a jelzés törölhető. Ezt követően lehet a portákon felszerelt nyomógombbal kikapcsolni a füstmentes lépcsőház ventilátorát.
10. Valamennyi eseményt be kell jegyezni az eseménynaplóba, és a diszpécseret értesíteni kell a 29-89-es telefonszámon a történekről.
11. Tűz esetén riasztani, és az eloltott tűz esetén is értesíteni kell a Hivatásos Tűzoltóságot.

Miskolc, 2016. 05. 31.

.....
Sulák László
kollégiumigazgató