

T Ū Z V É D E L M I U T A S Í T Á S

Készült az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Miskolci Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata alapján.

Megelőző tűzvédelem:

1. A kollégiumok helyiségeit csak a használatbavételi (üzembe-helyezési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni.
2. A kollégiumokban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
3. A lakószobákban szigorúan tilos villamos hőfejlesztő készülékeket használni: vasalót, rezstót, olajsütőt, merülőforralót, kenyérpírtót, szendvicssütőt, stb. A sütő-főző eszközöket kizárólag a konyhában szabad használni.
4. A kollégiumokban tilos tűz és robbanásveszélyes folyadékok, valamint PB gázpalack tárolása.
5. A kollégiumokban és az egyetem valamennyi épületében tilos dohányozni!
6. Dohányozni csak a szabadban lehet, ott is csak a bejáratok öt méteres körzetén kívül, és a kijelölt dohányzóhelyeken.
7. Beköltözéskor, ill. évente egyszer minden kollégiumi lakónak (hallgatónak, bérlőnek) részt kell vennie tűzvédelmi oktatáson, amelynek módja jelen Tűzvédelmi Utasítás elolvasása és átvétele. A Tűzvédelmi Utasítás átvételét és tudomásulvételét a hallgatóknak, bérlőknek aláírásukkal kell igazolni. Továbbá évi egy alkalommal részt kell venni a tűzriadó gyakorlaton. Az oktatáson, vagy a tűzriadó gyakorlaton való részvétel megtagadása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.

A tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése esetén húszezer forinttól hatvanezer forint pénzbírsággal sújtható az a személy:

1. Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a jogszabályban, jelen utasításban foglalt előírásokat megszegi, a kötelező tűzvédelmi oktatáson és a tűzriadó gyakorlaton való részvételt megtagadja, vagy azon nem vesz részt.
2. Aki a kihelyezett tűzvédelmi eszközöket (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó stb.) nem a rendeltetésének megfelelő célra használja, megrongálja, hamis tűzjelzést indít.
3. Aki a füstmentes lépcsőház tűzgátló ajtóinak – zárási sorrendet biztosító – szerkezeteit megrongálja, az ajtókat kitámasztja.
4. Aki a Tűzriadó Terv gyakorlását megtagadja, illetve a kötelezően végrehajtandó próbariadó alkalmával a kollégium épületét nem hagyja el.
5. Aki a vészkijáratokat és menekülési útvonalakat (folyosókat, közlekedőket, lépcsőházakat) szándékosan leszűkíti, szabálytalan tárolás céljára használja, húszezertől, ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
6. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, a bírság tízezer forinttól egymillió forintig terjedhet.
7. Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság húszezertől hárommillió forintig terjedhet.
8. A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása esetén a bírság húszezer forinttól kétmillió forintig terjedhet.
9. A kollégium vezetése a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegőivel szemben fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezi.

Tűz esetén követendő magatartás:

1. Valamennyi hallgató, lakó, bérlő, vendég, dolgozó, amennyiben tüzet észlel, vagy arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a hivatásos **tűzoltóság**nak a **105-ös** vagy a **112-es segélyhívó** telefonszámon, valamint a **kollégium portásának**. Amennyiben nincs portaszolgálat, az Egyetem diszpécser szolgálatot teljesítő biztonsági őrének a 29-89-es helyi telefonszámon, vagy a +36 30 503 4824 mobil telefonszámon.
2. Ha a tüzet az épület portásának vagy az egyetemi diszpécser szolgálatnak jelzik, akkor a riasztást a portásnak ill. a diszpécsernek kell megtennie.
3. **A tűz jelzésénél közölni kell:**
 - **a tüzeset pontos helyét, címét,**
 - **mi ég, mi van veszélyeztetve,**
 - **emberélet van-e veszélyben,**
 - **a bejelentő nevét, a tüzeset jelzésére használt telefonkészülék hívószámát.**
4. A tűzoltóság riasztását követően mindig meg kell várni a kiérkezésüket és tájékoztatni kell a tűzoltásvezetőt a kialakult helyzetről.
5. A tűzoltóság értesítése után riasztani kell a lehető legrövidebb időn belül a veszélyeztetett területen tartózkodó személyeket és el kell kezdeni az épület kiürítését. A kollégiumokban tartózkodók nappali, illetve éjszakai riasztása a portaszolgálatot ellátó dolgozók, illetve a gondnokok feladata. Abban a kollégiumban ahol nincs portaszolgálat, az épületben tartózkodók egymást kötelesek riasztani.
6. A riasztás történhet: a kollégiumokban kiépített tűzjelző berendezések automatikus működésbe lépésével, „a Veszélyhelyzeti Riasztórendszer” kézzel történő működésbe hozatalával (különkülön hangjelzés, a tűzriadó: szaggatott szirénahang, a bombariadó: folyamatos szirénahang. Az indító kapcsolók a portákon, a falon vagy a recepciós pultokon találhatóak), a kézi jelzésadók működtetésével, vagy élőszóval kiabálva (tűzi lárma).
7. Mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévőket tovább riasztani. Meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban, helyiségekben észlelték-e, hallották-e a riasztást.
8. A riasztás észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni a kollégium épületét. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a tűztől, füsttől a legvédehetőbb helyre kell menekülni, és ezt valamilyen módon, pl. kiabálva, vagy telefonon keresztül tudassuk környezetünkkel.

A lifteket menekülés céljára használni tilos és életveszélyes!

9. A lehetséges menekülési útvonalakat, futó alak piktogramokkal ellátott táblák és irányfény lámpák jelzik.
10. Menekülés közben törekedni kell a pánik kialakulásának elkerülésére. A menekülést nyugodtan, higgadtan kell végrehajtani. Sietni kell, de a futás, rohanás baleset veszélyes és már önmagában is pánikot kelthet.
11. A menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket (mozgáskorlátozott, kerekesszékes, sérült, sokkos állapotban vagy rosszul lévő, idős személyt vagy gyermeket).
12. Az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre kell menni, ott várakozni, amelyet csak akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltást vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott személy megengedi, vagy kéri. Ezek gyülekezési pontok, a kollégiumi épületek előtti, vagy a kollégiumi épület melletti füves területek – a Tűzriadó Tervben leírtak szerint, és a tűzriadó próbán begyakoroltak szerint. A tűzoltók által adott utasításokat mindenkinek kötelező végrehajtani.

A tűz oltása:

1. Oltás előtt az első teendő az épület áramtalanítása, amely a portás, és/vagy a gondnok feladata. Szükség esetén az Egyetem műszaki ügyeletesei is el tudják végezni az áramtalanítást.
2. A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki életkorától, egészségi és fizikai állapotától függően, a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
3. A hivatásos tűzoltóság megérkezése előtt csak abban az esetben szabad elkezdni az oltást, ha biztosak vagyunk benne, hogy az nem jár saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetésével, továbbá ha van a környezetünkben tűzoltásra alkalmas eszköz (porral oltó, szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltó készülék, vagy fali tűzcsap), amelynek ismerjük a használatát.
4. Az egyetem területén lévő valamennyi tűzoltó eszközt a tűz oltását végzők rendelkezésére kell bocsátani.
5. Villamos, elektromos eredetű tüzet vízzel oltani tilos és életveszélyes! Használható oltóeszköz a porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltó készülék. (Az oltó készülékeken megtalálható, és elolvasható a használati utasítás, egyes készülékeken angol nyelven is.)
6. A bekapcsolt sütő-főzőeszközön felejtett étkezésre használt **olaj vagy zsír, amennyiben lángra lobbant, vízzel oltani tilos!** Használható oltóeszköz: a porral oltó (piktogrammal jelölve minden folyosón található), vagy megfelelő méretű fedővel, letakarása az égő edénynek.

Amit a füstmentes lépcsőházzal tudni kell:

1. A füstmentes lépcsőház olyan menekülési útvonal, átmeneti védett tér, amelyben tűz esetén egy nagyteljesítményű ventilátor túlnyomást hoz létre friss levegő befújásával.
2. A túlnyomásnak köszönhetően a füstmentes lépcsőház légtere füsttel nem telítődik, így a védett légterű útvonalon a szabadba történő menekülés, ill. a beavatkozó oltást és mentést végző hivatásos tűzoltók biztonságos bejutása biztosítható.
3. A lépcsőház útvonalait leszűkíteni, ott berendezési tárgyakat elhelyezni, tárolni (szék, asztal, ruhaszárító, hűtő, kerékpár, egyéb eszközök, bútorok, stb.) még átmenetileg is tilos!
4. Az épületen kívülről sem szabad a kijáratokat, a menekülési útvonalakat korlátozni, eltorlaszolni, ide értendő a főbejárat előtti terasz, a szélfogó és a hátsó – füstmentes – lépcsőház is, ahol szintén tilos bárminemű tárolás (motorkerékpár, kerékpár, üstház, ruhaszárító stb.)!
5. A füstmentes lépcsőház ajtóját kitarva, kitámasztva, kikötve tartani szigorúan tilos! A tűzgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani kell.
6. A füstmentes lépcsőház szellőztető ventilátorát lekapcsolni, az áramforrásról leválasztani tilos!

Figyelem, az E/1 kollégium hátsó lépcsőháza nem rendelkezik füstmentesítéssel!

A kollégiumokban keletkezett tűz esetén a füstmentes lépcsőház ventilátora működésbe hozható, amely az alábbi módon történhet:

1. Automatikusan a tűzjelző központ működésével, melyet a kiépített füstérzékelők jelzései hoznak működésbe.
2. A kollégiumi szinteken található kézi jelzésadók valamelyikének megnyomásával.
3. (Valamennyi szinten 2-3 db a folyosó végi lépcsőházaknál, illetve a folyosó közepén a falra felszerelve.)
4. A füstmentes lépcsőházban (az ajtó mellett) szintenként található 1-1 db „**Ventillátor Kapcsoló**” feliratú kapcsolóval.
5. Bármelyik indítási módra működésbe lép a tűzjelző központ, és TŰZET jelez, riaszt.
6. Riasztja a kezelő személyt – portást –, valamint az épületben tartózkodókat.
7. Bekapcsolja a szirénákat, a füstmentes lépcsőház ventilátorát.
8. Vezérli – kinyitja – az automata (fotocellás) ajtót (csak az E/2 kollégiumban), valamint a liftet automatikusan a földszintre hívja, az ajtóját kinyitja és áramtalanítja.

9. A riasztást követően az épület portása a tűzjelző központ kijelzőjéről leolvassa, hogy honnan érkezett a tűzjelzés. Ezt követően azonnal meggyőződik annak valódiságáról, és megkezd a berendezés kezelését.
10. Ha a riasztást kiváltó ok megszűnik, nincs már füst az érzékelő körül (kiszellőzött), vagy a kézi jelzésadót alaphelyzetbe állították, akkor a központból a jelzés törölhető. Ezt követően lehet a portákon felszerelt nyomógombbal kikapcsolni a füstmentes lépcsőház ventilátorát.
11. Valamennyi eseményt be kell jegyezni az eseménynaplóba, és a diszpécseret értesíteni kell a 29-89-es telefonszámon a történekről.
12. Tűz esetén riasztani, és az eloltott tűz esetén is értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot.

Tűzgyújtás a szabadban:

1. Az Egyetem területén bármilyen célú tűzgyújtásra, nyílt láng használatával járó munkavégzésre, izzással, parázslással, szikraképződéssel járó tevékenységre írásbeli engedélyt kell kérni az Üzemeltetési és Vagyonfejlesztési Osztálytól.
2. Az Egyetem területén szabadban tüzet gyújtani, szabványos tüzelőberendezést használni, működtetni (üst üstházzal, melynek rendelkeznie kell, un. hamufogó tálcával), a kiépített tűzrakó helyeken, de csak szélcsendes időben, olyan helyen szabad, ahol ez a környezetre tűz, vagy robbanásveszélyt nem jelent.
3. Szabadban a meggyújtott tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. A tűz eloltását követően várni kell, és meg kell győződni arról, hogy nem gyulladt vissza a tűz, vagy a parázs. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
4. A szabadban a meggyújtott tűz, illetve a kihelyezett tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani (lapát, homok, tűzoltó készülék, víz stb.), amelyekkel a tűz eloltható, illetve a tűz terjedése megakadályozható.
5. A szabadban történő tűzgyújtáshoz (szalonnasütés, főzés, grillezés) írásbeli engedélyt kell kérni az Üzemeltetési és Vagyonfejlesztési Osztálytól.
6. Az avar és egyéb hulladék égetése az Egyetem egész területén tilos!
7. A kollégiumi kiépített tűzrakó helyek használatára vonatkozó engedélyeket előzetesen alá kell íratni az illetékes KB. elnökkel, valamint a kollégium gondnokával.
8. A parkban lévő szökőkútnál közvetlenül a díszburkolaton tüzet rakni tilos! Itt csak üstházban, grillsütőben szabad tüzet rakni. Amennyiben a tüzre már nincs szükség, azt haladéktalanul el kell oltani, és meggyőződni arról, hogy nem gyulladhat vissza a tűz. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
9. Az Egyetem területén, ahol nincs kiépített tűzrakó hely és engedélyezhető a tűzgyújtás, csak üstházban, grillsütőben, **kizárólag engedéllyel szabad tüzet gyújtani.**

Miskolc, 2021. augusztus 2.

.....
Sulák László
kollégiumvezető