

## T Ū Z V É D E L M I U T A S Í T Á S

**Készült az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a Miskolci Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata alapján.**

### **Tűz esetén követendő magatartás:**

1. Valamennyi hallgató, lakó, bérlő, vendég, dolgozó, amennyiben tüzet észlel, vagy arról tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul jelezni a hivatásos **tűzoltóságnak** a **105-ös** vagy a **112-es segélyhívó** telefonszámon, valamint a **kollégium portásának**. Amennyiben nincs portaszolgálat, az Egyetem diszpécser szolgálatot teljesítő biztonsági őrének a 29-89-es helyi telefonszámon, vagy a +36-30-503-4824 mobil telefonszámon.
2. Ha a tüzet az épület portásának vagy az egyetemi diszpécser szolgálatnak jelzik, akkor a riasztást a portásnak ill. a diszpécsernek kell megtennie.
3. **A tűz jelzésénél közölni kell:**
  - **a tüzeset pontos helyét, címét,**
  - **mi ég, mi van veszélyeztetve,**
  - **emberélet van-e veszélyben,**
  - **a bejelentő nevét, a tüzeset jelzésére használt telefonkészülék hívószámát.**
4. A tűzoltóság riasztását követően mindig meg kell várni a kérésüket és tájékoztatni kell a tűzoltásvezetőt a kialakult helyzetről.
5. A tűzoltóság értesítése után riasztani kell a lehető legrövidebb időn belül a veszélyeztetett területen tartózkodó személyeket és el kell kezdeni az épület kiürítését. A kollégiumokban tartózkodók nappali, illetve éjszakai riasztása a portaszolgálatot ellátó dolgozók, illetve a gondnokok feladata. Abban a kollégiumban ahol nincs portaszolgálat, az épületben tartózkodók egymást kötelesek riasztani.
6. A riasztás történhet: az E/1, E/5, és E/6 kollégiumokba telepített szirénák működésbe hozásával, amit a tűzjelző központokon található kiürítés gomb megnyomásával érünk el. Az E/2 kollégiumban a kézi, „a Veszélyhelyzeti Riasztórendszer” kézzel történő működésbe hozatalával (külön-külön hangjelzés, a tűzriadó: szaggatott szirénahang, a bombariadó: folyamatos szirénahang. Az indító kapcsoló a portán, a falon található), a kézi jelzésadók működtetésével vagy élőszóval kiabálva (tűzi lárma).
7. Mindenki, aki a riasztást észlelte, köteles a környezetében lévőket tovább riasztani. Meg kell győződni arról, hogy a szomszédos szobákban, helyiségekben észlelték-e, hallották-e a riasztást.
8. A riasztás észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni a kollégium épületét. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a tűztől, füsttől a legvédettebb helyre kell menekülni, és ezt valamilyen módon, pl. kiabálva, vagy telefonon keresztül tudassuk környezetünkkel.

### **A lifteket menekülés céljára használni tilos és életveszélyes!**

9. A lehetséges menekülési útvonalakat, futó alak piktogramokkal ellátott táblák és irányfény lámpák jelzik.
10. Menekülés közben törekedni kell a pánik kialakulásának elkerülésére. A menekülést nyugodtan, higgadtan kell végrehajtani. Sietni kell, de a futás, rohanás baleset veszélyes és már önmagában is pánikot kelthet.
11. A menekülésben segíteni kell a mozgásukban korlátozott személyeket (mozgáskorlátozott, kerekesszékes, sérült, sokkos állapotban vagy rosszul lévő, idős személyt vagy gyermeket).
12. Az épületet elhagyva, a kijelölt vészhelyzeti gyülekezési helyre kell menni, ott várakozni, amelyet csak akkor szabad elhagyni, ha a tűzoltást vezető (hivatásos tűzoltó), vagy az általa megbízott személy megengedi, vagy kéri. Ezek gyülekezési pontok, a kollégiumi épületek előtti, vagy a kollégiumi épület melletti füves területek – a Tűzriadó Tervben leírtak szerint, és a tűzriadó próbán begyakoroltak szerint. A tűzoltók által adott utasításokat mindenkinek kötelező végrehajtani.

### **A tűz oltása:**

1. Vízrel oltás előtt az első teendő az épület áramtalanítása, amely a portás, és/vagy a gondnok feladata. Szükség esetén az Egyetem műszaki ügyeletesei is el tudják végezni az áramtalanítást.
2. A tűz oltásában, a műszaki mentésben mindenki életkorától, egészségi és fizikai állapotától függően, a tőle elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
3. A hivatásos tűzoltóság megérkezése előtt csak abban az esetben szabad elkezdni az oltást, ha biztosak vagyunk benne, hogy az nem jár saját, vagy mások testi épségének veszélyeztetésével, továbbá ha van a környezetünkben tűzoltásra alkalmas eszköz (porral oltó, szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltó készülék, vagy fali tűzcsap), amelynek ismerjük a használatát.
4. Az egyetem területén lévő valamennyi tűzoltó eszközt a tűz oltását végzők rendelkezésére kell bocsátani.
5. **Villamos, elektromos eredetű tüzet vízzel oltani tilos és életveszélyes!** Használható oltóeszköz a porral oltó, vagy szén-dioxiddal oltó kézi tűzoltó készülék. (Az oltó készülékeken megtalálható, és elolvasható a használati utasítás, egyes készülékeken angol nyelven is.)
6. A bekapcsolt sütő-főzőeszközön felejtett étkezésre használt **olaj vagy zsír, amennyiben lánggra lobbant, vízzel oltani tilos!** Használható oltóeszköz: a porral oltó (piktogrammal jelölve minden folyosón található), vagy megfelelő méretű fedővel, letakarása az égő edénynek.

### **Amit a füstmentes lépcsőházzal tudni kell:**

1. A füstmentes lépcsőház olyan menekülési útvonal, átmeneti védett tér, amelyben tűz esetén egy nagyteljesítményű ventilátor túlnyomást hoz létre friss levegő befújásával.
2. A túlnyomásnak köszönhetően a füstmentes lépcsőház légtere füsttel nem telítődik, így a védett légtérú útvonalon a szabadba történő menekülés, ill. a beavatkozó oltást és mentést végző hivatásos tűzoltók biztonságos bejutása biztosítható.
3. A lépcsőház útvonalait leszűkíteni, ott berendezési tárgyakat elhelyezni, tárolni (szék, asztal, ruhaszárító, hűtő, kerékpár, egyéb eszközök, bútorok, stb.) még átmenetileg is tilos!
4. Az épületen kívülről sem szabad a kijáratokat, a menekülési útvonalakat korlátozni, eltorlaszolni, ide értendő a főbejárat előtti terasz, a szélfogó és a hátsó – füstmentes – lépcsőház is, ahol szintén tilos bárminemű tárolás (motorkerékpár, kerékpár, üstház, ruhaszárító stb.)!
5. A füstmentes lépcsőház ajtóját kitárva, kitámasztva, kikötve tartani szigorúan tilos! A füstgátló ajtók önműködő csukódását biztosítani kell.
6. A füstmentes lépcsőház szellőztető ventilátorát lekapcsolni, az áramforrásról leválasztani tilos!

### **Az E/2-E/6 kollégiumokban keletkezett tűz esetén a füstmentes lépcsőház ventilátora működésbe hozható, amely az alábbi módon történhet:**

1. Automatikusan a tűzjelző központ működésével, melyet a kiépített füstérzékelők jelzései hoznak működésbe.
2. A kollégiumi szinteken található kézi jelzésadók valamelyikének megnyomásával.
3. (Valamennyi szinten 2-3 db a folyosó végi lépcsőháznaknál, illetve a folyosó közepén a falra felszerelve.)
4. A füstmentes lépcsőházban (az ajtó mellett) szintenként található 1-1 db „**Ventilátor Kapcsoló**” feliratú kapcsolóval.
5. A kézi jelzésadók megnyomása után működésbe lép a tűzjelző központ, és TŰZET jelez, riaszt.
6. Riasztja a kezelő személyt – portást – ,az Egyetem diszpécserait valamint az épületben tartózkodókat.
7. Bekapcsolja a szirénákat, a füstmentes lépcsőház ventilátorát.
8. Vezérli – kinyitja – a bejárati ajtókat, valamint a hő- és füstelvezető (RWA) ablakokat és légutánpótló ajtókat, a liftet automatikusan a földszintre hívja, az ajtóját kinyitja és áramtalanítja.
9. A riasztást követően az épület portása vagy a külső járőr a tűzjelző központ kijelzőjéről leolvassa, hogy honnan érkezett a tűzjelzés. Ezt követően azonnal meggyőződik annak valódiságáról, és megkezdi a berendezés kezelését.
10. Ha a riasztást kiváltó ok megszűnik, nincs már füst az érzékelő körül (kiszellőzött), vagy a kézi jelzésadót alaphelyzetbe állították, akkor a központból a jelzés törölhető.
11. Valamennyi eseményt be kell jegyezni az eseménynaplóba, és a diszpécsert értesíteni kell a 29-89-es telefonszámon a történekről.

12. Tűz esetén riasztani, és az eloltott tűz esetén is értesíteni kell a hivatásos tűzoltóságot.
13. **Az E/1, E/5 és E/6 kollégiumokban a főbejárat felőli lépcsőházak hő- és füstelvezetése motoros nyitószervezettel rendelkező hő- és füstelvezető és légpótló nyílászárókon keresztül történik. Tűzjelzés esetén a hő- és füstelvezető (RWA) ablakok és a földszinti vészkijárat, légpótló ajtók kinyílnak. Az E/1 kollégium hátsó lépcsőházában is ezzel megegyező működésű hő- és füstelvezető rendszer került kialakításra.**
14. **Tűz esetén az RWA ablakok nyithatók a lépcsőházakban minden emeleten megtalálható hő- és füstelvezető feliratú narancssárga vésznyitó gombjának megnyomásával, ilyenkor a tűzjelzés is elindul, a szirénák megszólalnak.**
15. Az E/1 kollégiumban ablakokat a 3. emeleten a lépcsőházakban az ablakok mellett található kezelőpanelen lévő **RESET** gomb megnyomásával lehet bezárni. A panelen lévő NYITÁS feliratú gombbal az RWA ablakok a tűzjelző rendszer beindulása nélkül nyithatók, de a túl gyakori használat a rendszer meghibásodását eredményezi, ezért használata a kollégium lakói számára tilos!
16. Az E/5 és E/6 kollégiumokban a hő- és füstelvezető ablakok nyitása szellőztetés céljából a lépcsőházakban lévő billenőkapcsolókkal megoldható, de a túl gyakori használat a rendszer meghibásodását eredményezi, ezért használatuk a kollégiumok lakói számára tilos!
17. Az E/1, E/5 és E/6 kollégium tűzjelző rendszere közvetlenül kapcsolódik Katasztrófavédelem központjához és egy távfelügyeleti központhoz. **Tűzjelzés esetén a Katasztrófavédelem 2 percen belül megkezd a kivonulást, ennyi idő áll rendelkezésére a recepciónak, hogy téves tűzjelzés esetén értesítse a távfelügyeletet és lemondja a jelzést.**
18. **A Katasztrófavédelem kivonulása jelentős költséggel jár, ami tűzvédelmi bírság kiszabását eredményezheti a gondatlanul tűzjelzést okozóknak.**

#### **Tűzgyújtás a szabadban:**

1. Az Egyetem területén bármilyen célú tűzgyújtásra, nyílt láng használatával járó munkavégzésre, izzással, parázzal, szikraképződéssel járó tevékenységre írásbeli engedélyt kell kérni a Műszaki, Vagyonfejlesztési és Vagyonhasznosítási Osztálytól.
2. Az Egyetem területén szabadban tüzet gyújtani, szabványos tüzelőberendezést használni, működtetni (üst üstházzal, melynek rendelkeznie kell, ún. hamufogó tálcával), a kiépített tűzrakó helyeken, de csak szélcsendes időben, olyan helyen szabad, ahol ez a környezetre tűz, vagy robbanásveszélyt nem jelent.
3. Szabadban a meggyújtott tüzet, vagy az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra már nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani. A tűz eloltását követően várni kell, és meg kell győződni arról, hogy nem gyulladt vissza a tűz, vagy a parázs. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
4. A szabadban a meggyújtott tűz, illetve a kihelyezett tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani (lapát, homok, tűzoltó készülék, víz stb.), amelyekkel a tűz eloltható, illetve a tűz terjedése megakadályozható.
5. A szabadban történő tűzgyújtáshoz (szalonnasütés, főzés, grillezés) írásbeli engedélyt kell kérni az Egyetem tűzvédelmi referensétől. Elérhetőségek: +36-46-565-11 (23-03 mellék), +36-30-239-3024, E-mail: [zoltan.orosz2@uni-miskolc.hu](mailto:zoltan.orosz2@uni-miskolc.hu), iroda: A/1 épület, magasföldszint 7., Műszaki, Vagyonfejlesztési és Vagyonhasznosítási Osztály.
6. A kollégiumi kiépített tűzrakó helyek használatára vonatkozó engedélyeket előzetesen alá kell írni a kari Kollégiumi Bizottság elnökkel, valamint az épület gondnokával.
7. Az avar és egyéb hulladék égetése az Egyetem egész területén tilos!
8. A parkban lévő szökőkútnál közvetlenül a díszburkolaton tüzet rakni tilos! Itt csak üstházban, grillsütőben szabad tüzet rakni. Amennyiben a tűzre már nincs szükség, azt haladéktalanul el kell oltani, és meggyőződni arról, hogy nem gyulladhat vissza a tűz. A használat során keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni, és a megfelelő hulladékgyűjtőbe dobni.
9. Az Egyetem területén, ahol nincs kiépített tűzrakó hely és engedélyezhető a tűzgyújtás, csak üstházban, grillsütőben, **kizárólag engedéllyel szabad tüzet gyújtani.**

### **Megelőző tűzvédelem:**

1. A kollégiumok helyiségeit csak a használatbavételi (üzembe-helyezési) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelő célra, a tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása mellett szabad használni.
2. A kollégiumokban tilos olyan tevékenységet végezni, amely tüzet, vagy robbanást okozhat.
3. A lakószobákban szigorúan tilos villamos hőfejlesztő készülékeket használni: vasalót, hősugárgát, sütő-főző eszközöket pl. merülőforralót, kenyérpírtót, szendvicssütőt stb. kizárólag a szoba konyhasarkában szabad használni. Az E/2 kollégiumban főzés-sütés továbbra is csak a közös konyhákban engedélyezett.
4. A kollégiumokban tilos fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, valamint PB gázpalack tárolása.
5. A kollégiumokban és az egyetem valamennyi épületében tilos dohányozni!
6. Dohányozni csak a szabadban lehet, ott is csak a bejáratok öt méteres körzetén kívül, és a kijelölt dohányzóhelyeken.

Beköltözéskor, ill. évente egyszer minden kollégiumi lakónak (hallgatónak, bérlőnek) részt kell vennie tűzvédelmi oktatáson, amelynek módja jelen Tűzvédelmi Utasítás elolvasása és átvétele. A Tűzvédelmi Utasítás átvételét és tudomásulvételét a hallgatónak, bérlőknek aláírásukkal kell igazolni. Továbbá évi egy alkalommal részt kell venni a tűzriadó gyakorlaton. Az oktatáson, vagy a tűzriadó gyakorlaton való részvétel megtagadása tűzvédelmi szabálysértésnek minősül.

### **A tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése esetén húszezer forinttól hatvanezer forint pénzbírsággal sújtható az a személy:**

1. Aki a megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket, a jogszabályban, jelen utasításban foglalt előírásokat megszegi, a kötelező tűzvédelmi oktatáson és a tűzriadó gyakorlaton való részvételt megtagadja, vagy azon nem vesz részt.
2. Aki a kihelyezett tűzvédelmi eszközöket (tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzjelző, kézi jelzésadó stb.) nem a rendeltetésének megfelelő célra használja, megrongálja, hamis tűzjelzést indít.
3. Aki a füstmentes lépcsőház füstgátló ajtóinak – zárasi sorrendet biztosító – szerkezeteit megrongálja, az ajtókat kitémasztja.
4. Aki a Tűzriadó Terv gyakorlását megtagadja, illetve a kötelezően végrehajtandó próbariadó alkalmával a kollégium épületét nem hagyja el.
5. Aki az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolást végez, a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkíti hatvanezertől ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
6. Aki a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot leszűkíti oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30.000,- Ft/kijáratról 45.000,- Ft/kijárat összegig terjedő bírsággal sújtható.
7. Aki a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot lezárja, leszűkíti oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200.000,- Ft/kijáratról 300.000,- Ft/kijárat összegig terjedő bírsággal sújtható.
8. Tűzvédelmi előírás megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő, a bírság százezer forinttól egymillió forintig terjedhet.
9. Tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a bírság kétszázezertől hárommillió forintig terjedhet.
10. A tűzoltóság beavatkozásának akadályozása esetén a bírság harmincezer forinttól kétfélmillió forintig terjedhet.
11. A kollégium vezetése a tűzvédelmi szabályok és előírások megszegőivel szemben fegyelmi, súlyosabb esetben szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezi.

Miskolc, 2024. augusztus 26.

*Sulák László s. k.*  
kollégiumigazgató